



עמוד 1 מתוך 1 עמודים	מספר הוראה: 10-10-017	הוראות בטיחות - עבודה באש גלויה
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: כללי
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 01.07.2005	תאריך תחולה: 12.08.2001

ה.בטיחות – אש גלויה

הגדרה: "עבודה באש גלויה" – כל פעולה הכוללת חימום, חיתוך או ריתוך באמצעות גז או חשמל וכן כל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או מקורות של אש גלויה.

בעבודה באש גלויה יש להקפיד על קיום כל התנאים הבאים:

1. **אמצעי הכיבוי (מטפי כיבוי) זמינים וכשירים לפעולה.**
2. במהלך העבודה וחצי שעה אחריה, יוצב צופה אש עם מטף לכיבוי אש, אשר ישגיח שלא תפרוץ דליקה.
3. יש לידע את שירותי הכבאות המקומיים, במקרים בהם יש הכרח לבצע עבודה באש גלויה בסמוך לאחסון חומרים מתלקחים כגון דלק, צבעים, שמנים ומחסנים.
4. ציוד העבודה באש גלויה יהיה תקין.
5. שימוש בציוד מגן אישי הנדרש לעבודה.
6. **ברדיוס של 11 מטר לפחות ממקום העבודה לא יימצאו מוצקים, נוזלים או גזים דליקים. יש לפנות חומרים בעירים אל מחוץ לטווח האסור או לבצע העבודה במקום שאין בו חומרים כאילו.**
7. רצפת העבודה תהיה נקייה.
8. כל הפתחים נחסמו או נאטמו ע"י חומרים בלתי דליקים.
9. קיים איוורור מתאים.
10. מיכלים וצינורות שהכילו חומרים דליקים נשטפו ונוטרלו.
11. **אין לבצע עבודה באש גלויה היכן שקיימת אוירה דליקה/נפיצה (תאי ביקורת, מיכלי דלק, אריזות מתלקחות וכד').**
12. יש לוודא, שאש לא תפרוץ במהלך חצי שעה לפחות לאחר סיום העבודה.