



## בדיקת מערכות חשמל לשנת

יש למלא ב 2 העתקים : 1. לתייק באוגדן הבטיחות 2. על גבי הדלת של ארון החשמל בדיקת הסעיפים 4 - 2 יבוצעו ע"י חשמלאי בודק.

### 1. בדיקת ממסר פחת (אחת לחודש ע"י עובד מהיחידה)

החודש	שם	תפקיד	חתימה	הערות
ינואר				
פברואר				
מרץ				
אפריל				
מאי				
יוני				
יולי				
אוגוסט				
ספטמבר				
אוקטובר				
נובמבר				
דצמבר				

### 2. בדיקת לוח החשמל (אחת לשנה ע"י חשמלאי בודק)

הבדיקה האחרונה נעשתה ע"י \_\_\_\_\_ בתאריך \_\_\_\_\_  
חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך הבדיקה הבאה: \_\_\_\_\_

### 3. בדיקת רציפות הארקה (אחת ל- 5 שנים ע"י חשמלאי בודק)

הבדיקה האחרונה נעשתה ע"י \_\_\_\_\_ בתאריך \_\_\_\_\_  
חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך הבדיקה הבאה: \_\_\_\_\_

### 4. בדיקת גנראטורים ומערכות אל-פסק (אחת ל- 5 שנים ע"י חשמלאי בודק) ביחידות שקיים בלבד

הבדיקה האחרונה נעשתה ע"י \_\_\_\_\_ בתאריך \_\_\_\_\_  
חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך הבדיקה הבאה: \_\_\_\_\_