



### בדיקת מערכות וציוד לכיבוי אש לשנת

1. לתייק באוגדן הבטיחות 2. הבדיקות בסעיפים 2-3 יבוצעו ע"י חברת שירות מוסמכת לתחזוקת ציוד לכיבוי אש. 3. סעיפים 4-5 יבוצעו ע"י מכון התקנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.

#### 1. בדיקת ויזואלית למטפי כיבוי אש (אחת לחודש ע"י עובד היחידה)

החודש	שם	תפקיד	חתימה	הערות
ינואר				
פברואר				
מרץ				
אפריל				
מאי				
יוני				
יולי				
אוגוסט				
ספטמבר				
אוקטובר				
נובמבר				
דצמבר				

#### 2. בדיקת ציוד כיבוי אש (אחת לשנה ע"י חברת שירותי אחזקה לציוד כיבוי אש)

הבדיקה האחרונה נעשתה ע"י \_\_\_\_\_ בתאריך \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך הבדיקה הבאה: \_\_\_\_\_

#### 3. בדיקה הידרוסטטטית למטפי כיבוי אש (אחת ל-5 שנים ע"י חברת שירותי אחזקה לציוד כיבוי אש)

הבדיקה האחרונה נעשתה ע"י \_\_\_\_\_ בתאריך \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך הבדיקה הבאה: \_\_\_\_\_

#### 4. בדיקת גלאי עשן (אחת לשנה ע"י מכון התקנים או מי שהוסמך על ידו)

הבדיקה האחרונה נעשתה ע"י \_\_\_\_\_ בתאריך \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך הבדיקה הבאה: \_\_\_\_\_

#### 5. בדיקת מתזי מים במקומות שמותקנים מתזים (אחת לשנה ע"י מכון התקנים או מי שהוסמך על ידו)

הבדיקה האחרונה נעשתה ע"י \_\_\_\_\_ בתאריך \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך הבדיקה הבאה: \_\_\_\_\_